

Kundeninformation März 2026

Stromausfall in Grabs

24.03.2026

Am Montag, 23. März 2026, kam es im Netz der Technischen Betriebe Grabs zu zwei Stromunterbrüchen.

Der erste Unterbruch ereignete sich um 08:33 Uhr und wurde durch eine unbeabsichtigte Schutzauslösung während einer geplanten Schaltung verursacht und dauerte rund 30 Sekunden.

Der zweite Vorfall ereignete sich um 09:40 Uhr. Ein Kurzschluss führte in der Trafostation Löchli der Technischen Betriebe Grabs zu einer automatischen Schalterauslösung. Davon betroffen waren rund 4'300 Kundinnen und Kunden während etwa 35 Minuten.

Der Vorfall wird derzeit im Detail analysiert. Zudem werden präventive Massnahmen geprüft und die betroffenen Komponenten überprüft, um das Risiko einer Wiederholung zu reduzieren.

Die Technischen Betriebe Grabs waren aufgrund des Ausfalls telefonisch vorübergehend nur über das Pikettdienst-Telefon erreichbar.

Die Mitarbeitenden der Technischen Betriebe Grabs reagierten rasch, professionell und mit grossem Einsatz, um die Störung schnellstmöglich zu beheben.

Die Technischen Betriebe Grabs bedauern die Stromunterbrüche und die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten und danken der Bevölkerung für ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse

Technische Betriebe Grabs



(Symbolbild)